



国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司

气质分析报告(荆门分输站)

取样地点：荆门分输站

分析日期：2022年4月6日

凭证编号：115-220406

分析项目	烃类(摩尔分数) y/%	分析项目	非烃类(摩尔分数) y/%
CH ₄	98.8512	N ₂	0.7127
C ₂ H ₆	0.1323	CO ₂	0.2936
C ₃ H ₈	0.0091	氢气(H ₂)	
i-C ₄ H ₁₀	0.0002	一氧化碳(CO)	
n-C ₄ H ₁₀	0.0004	氩气(Ar)	
i-C ₅ H ₁₂	0	C(CH ₃) ₄	
n-C ₅ H ₁₂	0		
C ₆ ⁺	0.0005		
H ₂ S(mg/m ³)		2.6	
总硫(以硫计)(mg/m ³)			
水露点(°C)		-15.7	
烃露点(°C)			
绝对密度			
高位发热量(MJ/m ³)		36.784	
低位发热量(MJ/m ³)			
备注	灰底色空格未填报内容为本分析报告不适合, 不需填写。		

供气方计量员：李霄

审核人：

接气方计量员：